



MATÉRIELS DE SÉCURISATION DES ROBINETS DE BRANCHEMENT



UTILISATION

- Suite à l'arrêté du 23/02/2018, il devient nécessaire de disposer d'un système de condamnation pour l'ensemble des organes de coupures gaz.

Il existe différentes solutions selon les cas rencontrés :

- Robinets affleurants : XA851 - plaque d'obturation.
- Robinets encastrés : XA854 macaron de condamnation avec colle ou XA856 pâte de condamnation.
- Robinets « té obturateurs » : XA860 enveloppe de condamnation.
- Robinets enterrés : XA835, XA836 et XA861 macaron ajustable.
- Robinets goupillables : XA865 et XA866 scellés métalliques.
- Robinets de type Poline : XA852 - rosace.
- Bloc système anti-manoeuvre : XA850.
- Pièce plastique de condamnation de robinet à fixer par collier Rilsan : XA850.

Ces solutions peuvent être temporaires et réversibles ou définitives. Attention, elles sont vendues sans colliers de serrage et sans macaron de signalisation*.


* À choisir p. 106.



Macaron XA835



Macaron XA836



Macaron XA861



XA850



XA846

DESCRIPTION

COLORIS :

- Jaune RAL 1023.

DIMENSIONS :


- XA835 : diamètre extérieur 220 mm.
- XA836 : diamètre extérieur 375 mm.
- XA852 : diamètre extérieur 138 mm, diamètre intérieur 30 mm.
- XA854 : diamètre 44 mm.
- XA860 : 220 x 220 mm.
- XA861 : diamètre extérieur 400 mm.



XA851




XA854



XA860



Support mural
vue face arrière



XA865



XA866



XA852

Rosace
vue face avant

RÉFÉRENCES

✓ Dispo Stock POPAY

CODE		DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XA835	✓	MACARON AJUSTABLE 220 - 100	86 15 002
XA836	✓	MACARON AJUSTABLE 375 - 250	86 15 001
XA861	✓	MACARON AJUSTABLE 400 - 80	86 15 003
XA851	✓	PLAQUE DE CONDAMNATION	86 15 021
XA854	✓	MACARON DE CONDAMNATION	86 15 023
XA855	✓	TUBE COLLE MASTIC BLANCHE 70 ML	86 15 050
XA856	✓	PÂTE DE CONDAMNATION BI-COMPOSANT	86 15 022
XA860	✓	ENVELOPPE DE CONDAMNATION	86 15 024
XA865	✓	SCELLÉ MÉTALLIQUE 1,0 MM	86 15 033
XA866	✓	SCELLÉ MÉTALLIQUE 2,5 MM	86 15 032
XA852	✓	ROSACE CONDAMNABLE	86 15 044
XA850	✓	BLOC SAM	86 15 101